

  

uurfacto

## 2.4.1 Temperatuurfactor panelen

Er worden aan panelen opgenomen in ramen en deuren nadere eisen gesteld aan de temperatuurfactor  $f_{ri}$ , zulks als omschreven in en te bepalen volgens NEN 2778. Voor panelen in woongebouwen geldt een minimale temperatuurfactor  $f_{ri} = 0,65$  ( $R_c > 0,42 \text{ m}^2\text{K/W}$ ); voor niet voor bewoning bestemde gebouwen geldt een minimale temperatuurfactor  $f_{ri} = 0,50$  ( $R_c > 0,21 \text{ m}^2\text{K/W}$ ).

Door de opdrachtgever kunnen hogere eisen worden gesteld, zodat aan specifieke wensen voldaan kan worden.